

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Отчет о выполнении Предписания № 2-23-77-1/1/1 от 05.02.2021г.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
на 30.09.2021г.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (статья, часть, абзац) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Принятые меры
1.	Помещения не оборудованы системами (средствами) оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.	п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», п.54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч.12 ст.84 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021	На стадии установки системы оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.

Заместитель директора
ЛОГУ «Вознесенский ДИ»:



Игнатъева Н. В.