

И.о. городского прокурора
Подпорожской городской
прокуратуры
советнику юстиции
Филичеву С. В.

ОТЧЕТ
о выполнении представления

Согласно вынесенному представлению Подпорожской городской прокуратуры от 19.05.2021г. №7-62/2-21 по устранению нарушений сообщаем, что:

Вид нарушения	Принятые меры по устранению
Допущено размещение инвентаря на путях эвакуации (коридор эвакуационного выхода около вахты). Основание: подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020).	Эвакуационный выход (вахта) освобожден 19.05.21г.
Не обеспечено надежное закрепление ковров, ковровых дорожек, укладываемых на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах (эвакуационный выход администрации). Основание: пункт 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020).	Коврик (тамбур администрации) убран 19.05.21г.
Допущено размещение (складирование) горючих веществ и материалов в электрощитовой. Основание: подпункт е) пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (далее — ППР) (ред. от 31.12.2020).	Легковоспламеняющиеся материалы из электрощитовой (ГРЩ-2) убраны 19.05.21г.

Допущено размещение посторонних предметов на путях эвакуации (коридор эвакуационного выхода из столовой). Основание: подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020).	Эвакуационный выход (пищеблок) освобожден 19.05.21г.
Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода из отделения №2. Основание: пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09 2020 г № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020).	Закрытие эвакуационных выходов связано с необходимостью учета выхода и входа получателей социальных услуг. Открытие запоров дверей эвакуационных выходов осуществляется по сигналу систем противопожарной защиты сотрудником, осуществляющим круглосуточную охрану. Ключи от эвакуационных выходов находятся на посту охраны и на медицинских постах. На дверях эвакуационных выходов указано месторасположение ключей.

Директор
ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»



Исаева Ю. В.