



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Лодейнопольский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 98, корп. Б, г. Лодейное Поле, Ленинградская обл., 187700 телефон/факс: (813-64) 24-591
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: lodeynopolc@szap.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений**

«22» июня 2017 года

№ 27-3971-2037/ПР

г. Подпорожье
Ленинградская область

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 27-3971/Рк от 26.05.2017.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору (ОЭН) Северо-Западного управления Ростехнадзора Иксанов Мунир Шакирович (старший группы); государственный инспектор Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору (ОЭН) Северо-Западного управления Ростехнадзора Стерликова Елена Юрьевна.

Наименование организации: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»).

При проведении проверки присутствовали: директор ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» Исаева Юлия Владимировна, инженер ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» Мажула Светлана Валентиновна.

Дата, время, место проведения проверки: «14» июня 2017 года с 11 час. 40 мин. до 16 час. 00 мин. «22» июня 2017 года.; п.г.т. Вознесенье.

По адресу: 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, п.г.т. Вознесенье, ул. Онежской Флотилии, д. 38.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 22.06.2017 № 27-3971-4242/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу - ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» предписывается

принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
Эксплуатация электроустановок			
1.	Отсутствуют, утвержденные ответственным за электрохозяйство, однопольная схема электроснабжения в целом по Потребителю и однолинейные схемы электроснабжения по отдельным участкам.	п.п. 1.5.18, 1.8.2 ПТЭЭП	31.10.2018
2.	Отсутствуют исполнительные рабочие однолинейные схемы электрических соединений электроустановок.	п.п. 1.5.18, 1.8.1 ПТЭЭП	31.10.2018
3.	Отсутствуют паспорта кабельных линий.	п. 2.4.5 ПТЭЭП	31.10.2018
4.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства здания дома-интерната.	п. 2.7.15 ПТЭЭП	31.10.2018
5.	Оперативный журнал ведется не в соответствии с требованиями ПОТ ЭЭ.	п.п. 1.2.6, 1.8.9 ПТЭЭП	31.10.2018
6.	Не проводятся противоаварийные тренировки.	п.п. 1.4.5, 1.4.43 ПТЭЭП	31.10.2018
7.	Не проведено периодическое измерение изоляции стационарных электроплит (производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год).	п. 28.1, Приложение 3 ПТЭЭП	31.10.2018
8.	Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний в объеме, требуемой V группы по электробезопасности в электроустановках выше 1000 В (на балансе организации находится трансформаторная подстанция и кабельная линия 10кВ).	п. 1.2.7 ПТЭЭП	31.10.2018
9.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство, назначенный из числа руководителей и специалистов ЛОГБУ «Вознесенский ДИ», прошедший проверку знаний и имеющий соответствующую группу по электробезопасности.	п. 1.2.3 ПТЭЭП	31.10.2018

10.	Не проводятся периодические испытания и проверки переносных и передвижных электроприемников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним.	п. 3.5.11 ПТЭЭП; п.п. 44.5, 44.7 ПОТ ЭЭ	31.10.2018
11.	Работы, проводимые в электроустановках не оформляются нарядами-допусками или распоряжениями с 2015 года.	п.1.2.6 ПТЭЭП; п. 5.1 ПОТ ЭЭ	31.10.2018
12.	Отсутствует запас калиброванных щавких вставок.	п. 2.2.16 ПТЭЭП	31.10.2018
13.	Отсутствует инструкция по обслуживанию и эксплуатации ДЭА-100 кВт	п.3.3.9 ПТЭЭП	31.10.2018
14.	Отсутствует инструкция определяющая режим работы ДЭА-100 кВт.	п.3.3.7 ПТЭЭП	31.10.2018
15.	Распоряжением руководителя для обслуживания ДЭС-100 кВт не назначен электротехнический персонал имеющий соответствующую группу по электробезопасности.	п.3.3.9 ПТЭЭП	31.10.2018
Техническое состояние электроустановок			
16.	Отсутствует наименование силовых щитков в ГРЩ здания дома интерната сада в соответствии с их диспетчерским наименованием и однолинейной электрической схемой.	п.п. 2.2.20, 2.12.5 ПТЭЭП	31.10.2018
17.	У мест ввода заземляющих проводников в щитах отсутствует опознавательный знак заземления.	п. 1.7.118 ПУЭ	31.10.2018
18.	Отсутствует УЗО на линии электроснабжения водонагревателя в помещении кухни.	п. 7.1.71 ПУЭ	31.10.2018
19.	Не выполнена цветовая расцветка фаз (маркировка) на кабелях 0,4 кВ отходящих от ГРЩ-0,4 кВ и ЩС в здании дома интерната.	п.п. 1.1.28, 1.1.29 ПУЭ	31.10.2018
20.	Не очищено оборудование, металлоконструкции ГРЩ, ЩО и ЩОГ в помещении щитовой здания дома интерната от пыли и грязи и ржавчины, имеются следы от возгорания электропроводки.	п.2.2.17 ПТЭЭП	31.10.2018
21.	В щитовой здания дома интерната имеются неизолированные токоведущие части (оголенные	п. 2.2.4 ПТЭЭП; п.1.1.32 ПУЭ	31.10.2018

	жилы) кабельных линий, доступные для случайного прикосновения.		
22.	В распределительных щитах в помещении щитовой здания дома интерната, на предохранительных щитах и (или) у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	31.10.2018
23.	На внутренней стороне силовых щитков РУ-0,4 кВ здания отсутствуют утвержденные однолинейные схемы.	п.п.1.5.18, 1.8.2, 1.8.6, 2.12.5 ПТЭЭП	31.10.2018
24.	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами.	п. 1.2.2 ПТЭЭП; п. 1.4 ПОТ ЭЭ; Приложение 1, 8 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»	31.10.2018

Перечень применяемых сокращений:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) (утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145).

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ) (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 12.12.2013, рег. №30593).

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 № 261).

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (издание 7) (утверждены Минэнерго СССР 10.12.1979, с изменениями на 20.06.2003).

Информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора (Лодейнопольский отдел по государственному энергетическому надзору) в письменном виде о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения).

Представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора (Лодейнопольский отдел по государственному энергетическому надзору) в срок до 31.10.2018 информацию об исполнении пунктов настоящего Предписания (при необходимости – с приложением документов, фото-видеоматериалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со

статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлен(а), один экземпляр получил(а): директор ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» _____ Ю.В. Исаева
(подпись)

«22» июня 2017 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора): внесена.

Государственный инспектор Директор ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»
Лодейнопольского ОЭнН

М.Ш. Иксанов

(подпись проверяющего)

Ю.В. Исаева

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, его
предпринимателя, представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора
_____ М.Ш. Иксанов

Государственный инспектор Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора

_____ Е.Ю. Стерликова