

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65, факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района
ул. Волховская, д.17, г. Подпорожье, Ленинградская область, 187780 Тел/факс: (8136517) 2-06-60
e-mail: ognpodpor@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 2-23-59-23/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(далее – ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Подпорожского района Ленинградской области по пожарному надзору Горб П.В. № 23 от «27» марта 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "13" апреля 2017 г. по 12ч 00 мин. "14" апреля 2017 г. проведена внеплановая проверка заместителем начальника отдела надзорной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

деятельности и профилактической работы Подпорожского района, государственным инспектором Подпорожского района Ленинградской области по пожарному надзору, майором внутренней службы Шумариной Екатериной Александровной

государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

здания и помещений ЛОГБУ «Вознесенский ДИ», по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Онежской флотилии д.38

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» Исасвой Ю.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (статья, часть, абзац) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Система вентиляции находится в неисправном состоянии, не	п. 49, 50 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации,	01.02. 2018	

проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.		
---	---	--	--

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР Подпорожского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

УНДиПР Главного управления МЧС России по

Ленинградской области Шумарина Е.А.

(по пожарному надзору)

«14» апреля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«14» 04 2017 г.



Директор ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»

Исаева Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы)