

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» октября 2023 г., 78230061000203504334

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ленинградской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» октября 2023 г., 10 час. 00 мин. № 2310/014-47/21-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Волховская д. 17

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «03» октября 2023 г., № 2310/014-47/21-П/ПВП, учетный номер проверки 78230061000203504334.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с видами проверок в едином реестре проверок федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Воинов Сергей Александрович – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)
2. Шумарина Екатерина Александровна – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица контрольного (надзорного) органа, в том числе руководящего состава контрольного (надзорного) органа, уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При наличии заместителя (заместителей) после указания решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) проверка была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с содержанием о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ленинградская, р-н Подпорожский, гп Вознесенье, ул Онежской флотилии, дом 38

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения места оказания контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВОЗНЕСЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 4711002267, адрес регистрации юридического лица: 187750, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ПОДПОРОЖСКИЙ, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ВОЗНЕСЕНЬЕ, ОНЕЖСКОЙ ФЛОТИЛИИ УЛИЦА, ДОМ 38

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица муниципального органа, от которого получено уведомление о проведении проверки, адрес проживания (ее фактического проживания, пребывания, обслуживания структурным подразделением), ответственность за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «09» октября 2023 года, 13 час. 00 мин.

по «19» октября 2023 года, 10 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

07 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению контрольного (надзорного) акта)

8. В целях исполнения предписания контролирующему лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Подвальное помещение (коридор главного корпуса №2) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре (демонтировано).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

10.06.2024

2. В помещениях дом интерната не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, образовавшихся зазоров в противопожарных преградах (стенах) проводами.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 15. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Срок устранения нарушения:

10.06.2024

3. Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 37. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

Срок устранения нарушения:

10.06.2024

4. В помещении поста охраны допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с силовым кабелем в одном коробе.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

10.06.2024

(указывается выделенных нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установлены нарушением обязательного требования, сведения, являющиеся документально подтвержденными обязательными требованиями, требованиями, содержащимися в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решением контролирующего (надзорного) органа, указывается предмет выданной проверки (срок устранения нарушения))

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Воинов Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность государственного инспектора (инспектора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0584240D82F363A17570E1E626015A14F08A
Владельцы: Воинов Сергей Александрович
Действителен с 06.09.2023 по 29.11.2024

подпись

Шумарина Екатерина Александровна - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 88136520231, e-mail: ONDPodporozje@47.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность государственного инспектора (инспектора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подписавшего предписание)

« 19.10.23г. » часов « 10.00 » минут « 10.00 » 20 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода

