



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Подпорожского района

ул. Волховская, д. 17, г. Подпорожье,
Ленинградская область, 187780

Тел/факс: (81365) 2-06-60

e-mail: ogpnprodpor@yandex.ru

«Единый телефон доверия»: (812) 579-99-99

Директору
ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»

Ю.В. Исаевой

187750, Ленинградская
область, Подпорожский район,
п. Вознесенье, ул. Онежской
флотилии, д.38

08.11.2021 № 113-180-2-А3-220
на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административному правонарушению

08 ноября 2021 года

г. Подпорожье

Главный государственный инспектор Подпорожского района Ленинградской области по пожарному надзору, капитан внутренней службы Бараев Владилен Андреевич

(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассмотревшего дело)

Рассмотрев постановление №2-23-93-41 от «08» ноября 2021 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

установил, что «26» октября 2021 г. в 15 час. 00., проведена плановая проверка ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Онежской флотилии д. 38.

Проведенной проверкой установлено, что ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»

(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

Нарушило требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», СНиП 21-01-97, № 123-ФЗ, СП 5.13130.2009, а именно:

(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Устройства для самозакрывания дверей на лестничную клетку из коридора 1-го этажа отделения милосердия №1 находятся в неисправном состоянии.	Основание: пункт 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020).
2.	Не установлена противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости в помещении библиотеки.	Основание: ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008 п. 25, СНиП 21-01-97 п. 7.4
3.	Не установлена противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости в помещении суточного склада.	Основание: ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008 п. 25, СНиП 21-01-97 п. 7.4
4.	Не обеспечено обозначение категории и класса зоны на входных дверях помещения суточного склада.	Основание: пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020).
5.	Не обеспечено обозначение категории и класса зоны на входных дверях помещения прачечной.	Основание: пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020).
6.	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационного выхода вблизи санитарской комнаты.	Основание: пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)
7.	Не установлены противопожарные двери (люки) для выхода на чердак.	п. 8.4 СНиП 21-01-97; ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2. ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008
8.	На двери (люке) на чердачное помещение не обеспечено размещение информации о месте хранения ключей.	Основание: пункт 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)
9.	В помещении пожарного поста (диспетчерской) не обеспечено наличие инструкции о порядке действия	Основание: пункт 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением

	дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)
10.	Не обеспечено наличие планов эвакуации в номерах.	Основание: пункт 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)

Выявлены следующие причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения:

недостаточно жесткая и принципиальная позиция руководства по принятию мер организационного характера, а также выделению необходимых капиталовложений, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности объекта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; ст. 29.13 Кодекса

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо:

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

2. Осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в здании и помещениях ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный инспектор
Подпорожского района Ленинградской области
по пожарному надзору



В.А. Бараев
(подпись лица, вынесшего представление)

Представление получил(а):

«08» 11 2021 г.



(дата, должность, Ф.И.О.)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2-23-93-41
о назначении административного наказания

Я, начальник ОНДиПР Подпорожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области, главный государственный инспектор Подпорожского района по пожарному надзору Бараев Владилен Андреевич, рассмотрев «08» ноября 2021г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Подпорожье, ул. Волховская, д.17 в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района протокол об административном правонарушении № 2-23-93-48 от 26.10.2021 и материалы на юридическое лицо Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»).

1. Юридический адрес: 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Онежской флотилии д. 38.

2. Фактический адрес: Ленинградская область, Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Онежской флотилии д. 38.

3. Иные сведения: ИНН 4711002267; КПП № 471101001, ОГРН № 1024701614860

4. Сведения о законном представителе юридического лица: директор Исаева Юлия Владимировна распоряжение от 08.12.2010 № 33-к

Привлекался ли ранее к административной ответственности: нет

26» октября 2021 г. в 15 час. 00 мин., проведена плановая проверка, входе которой установлено, что в здании и помещениях по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Онежской флотилии д. 38. ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» нарушены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», СНиП 21-01-97, № 123-ФЗ, СП 5.13130.2009, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Устройства для samozакрывания дверей на лестничную клетку из коридора 1-го этажа отделения милосердия №1 находятся в неисправном состоянии.	Основание: пункт 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020).
2.	Не установлена противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости в помещении библиотеки.	Основание: ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008 п. 25, СНиП 21-01-97 п. 7.4
3.	Не установлена противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости в помещении суточного склада.	Основание: ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008 п. 25, СНиП 21-01-97 п. 7.4
4.	Не обеспечено обозначение категории и класса зоны на входных дверях помещения суточного склада.	Основание: пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

		16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020).
5.	Не обеспечено обозначение категории и класса зоны на входных дверях помещения прачечной.	Основание: пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020).
6.	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационного выхода вблизи санитарской комнаты.	Основание: пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)
7.	Не установлены противопожарные двери (люки) для выхода на чердак.	п. 8.4 СНиП 21-01-97; ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2. ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008
8.	На двери (люке) на чердачное помещение не обеспечено размещение информации о месте хранения ключей.	Основание: пункт 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)
9.	В помещении пожарного поста (диспетчерской) не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Основание: пункт 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)
10.	Не обеспечено наличие планов эвакуации в номерах.	Основание: пункт 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)

В бездействии ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи,

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Обстоятельством, смягчающее административную ответственность признано совершение правонарушения впервые, деятельное раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность не установлено.

При назначении наказания учитывая обстоятельства и характер совершенного правонарушения, его тяжесть и общественную опасность, обстоятельства, влияющих на меру ответственности, назначить наказание в пределах минимальной санкции статьи.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 2.10, 4.1- 4.3, 20.4, 29.9- 29.11, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренной ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде предупреждения

(указывается вид административного наказания)

Объявить представителю юридического лица

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или получения копии вышестоящему должностному лицу – заместителю главного

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, районный суд по месту рассмотрения дела)

государственного инспектора Ленинградской области по пожарному надзору Платонову С.Г., начальнику Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51), вышестоящий орган - Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51), либо районный суд по месту рассмотрения дела - в Подпорожском городском суде (Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Планеристов д.5).

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии.

Мне разъяснены мои права, порядок и сроки обжалования постановления, предусмотренные ст.ст. 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, а также сроки вступления постановления в законную силу в соответствии со ст.31.1 КоАП РФ.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 настоящего Кодекса:

- 1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
- 2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
- 3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
- 4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела.

1.1. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное судьей, может быть также обжаловано в вышестоящий суд должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об административном правонарушении.

2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд.

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.

3. Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными настоящей главой.

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судьбе, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного ареста либо административного выдворения подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

4. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток.

5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.

6. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

Статья 31.1. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:

1) после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;

2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;

3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 25.5. Защитник и представитель.

Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

(подпись правонарушителя либо законного представителя юридического лица)

Копию постановления получил(а) 08.11.2021

(дата, подпись нарушителя или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Подпись лица, вынесшего постановление

В.А. Бараев

Настоящее постановление вступило в законную силу

2021 г.