



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Ленинградской области

**Подпорожская
городская прокуратура**

ул. Исакова, д. 5, г. Подпорожье,
Ленинградская обл., 187780

ЛОГБУ "Вознесенский ДИ"

Исаевой Ю.В.

наб. Онежской Флотилии, д. 38, пгт.
Вознесенье, Подпорожский р-н,
Ленинградская обл. 187750

12.04.2018

№

07-48

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Подпорожской городской прокуратурой во исполнение задания прокуратуры Ленинградской области №7-60-2018 от 26.03.2018, проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

Согласно ст. 7, "Конституции Российской Федерации" Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Также, руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара:

- 1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- 2) возможность проведения мероприятий по спасению людей;
- 3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений;

18.04.18

АГ № 390785

- 4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- 5) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.

В ходе проведенной проверки ЛОГБУ Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов, адрес: Ленинградская обл., Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д. 38 установлено, что:

Не обеспечено наличие переработанных планов эвакуации (не указаны места расположения первичных средств пожаротушения). Нарушение ППР в РФ №390 п. 478.

Таким образом, допущенные нарушения препятствуют осуществлению прав граждан проживающих в стационарных учреждениях социальной защиты, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Нарушения возникли по причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками учреждения.

На основании изложенного, и учитывая необходимость в принятии мер к устранению нарушений законодательства, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1.Рассмотреть данное представление с участием представителя Подпорожской городской прокуратуры с обязательным ведением протокола.

2.Принять безотлагательные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих в месячный срок.

3.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновного лица с учётом ст. 192 ТК РФ.

4.О принятых мерах сообщить в письменном виде в Подпорожскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок со дня получения представления с приложением протокола рассмотрения представления, приказа о привлечении и объяснением виновного лица. К ответу приложить подтверждения устранения нарушений.

Подпорожский городской прокурор
советник юстиции

 Д.А. Костин

Согласно ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в ст. 22, 27, 30, 33 настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Умышленное невыполнение законных требований прокурора образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Смак.м.м.д.с.а 18.04.18г.
